



Dimensões mínimas da Caixa do Contador

430 mm x 300 mm x 150 mm

Espaço para a colocação do Contador

DN 15 mm é de 16,5 cm

DN 20 mm é de 19,5 cm

DN 30 mm é de 26,0 cm



Empresa de Infraestruturas de Vale do Lobo, E.M.
Apartado 3840
8135-909 Almancil

OBRA Regulamento de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais		ESCALA s/escala	Nº 00
PROJECTO		ARQUIVO 001/11	
DESENHO N.º	ANEXO IV	SUBSTITUI	
FASE		SUBSTITUIDO POR	
DATA	23/11/2011		

Reserve-se os direitos do autor sobre todas as informações referidas neste desenho, não podendo ser reproduzidas no todo ou em partes sem o prévio consentimento escrito do autor.